

Mosonmagyaróvár 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	27
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	29
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	27
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	2
Gombák	/L	NA	0	0	0	2
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	2
Nematoda	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.60	5.20	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.77	7.93	29
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	436	442	29
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.1	11.5	17.6	29
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.17	0.18	3
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hanságliget 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	60	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	80	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	2	4	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.37	6
Mangán	mg/L	0.03	0.12	0.16	0.36	6
Klorid	mg/L	2.0	4.0	4.0	5.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.38	0.44	0.48	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	156.0	156.0	156.0	1
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	75.0	75.0	1
Mg2+	mg/L	1.5	22.2	22.2	22.2	1
m-lúg.	mmol/l	NA	5.10	5.10	5.10	1
pH	-	NA	7.67	7.78	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	495	498	500	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.5	12.8	14.9	7
Szulfát	mg/L	20	57	57	57	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.29	0.29	0.29	1
HCO3-	mg/l	NA	311	311	311	1
Nátrium	mg/L	NA	5.7	5.7	5.7	1
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.4	1.4	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	6.5	6.5	6.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	AMH	1
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	301	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	457	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.2	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.23	0.23	0.23	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Ásványráró 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	301	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	457	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.6	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.22	0.22	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4

Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4
---------------------	------	------	-----	-----	-----	---

Dunaremete 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.78	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	447	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	10.5	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Kimle 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	458	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.6	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.16	0.16	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Kisbodak 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	457	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.6	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Máriakálnok 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.81	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	451	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.1	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.21	0.21	0.21	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Püski 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.82	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	447	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	10.9	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.16	0.16	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Jánosomorja 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.70	5.20	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.60	7.75	7.89	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.1	11.5	15.0	27
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Mosonszolnok 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton (üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.70	5.20	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.89	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.6	11.5	14.1	28
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.14	0.14	2
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Dunasziget 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.40	6.80	7.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	19.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.43	0.46	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	104.0	111.0	115.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	59.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.3	11.9	12.4	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.50	3.50	3
pH	-	NA	7.71	7.84	7.86	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	393	398	402	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.9	11.4	14.3	4
Szulfát	mg/L	20	25	25	25	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.20	0.20	0.20	1
HCO3-	mg/l	NA	207	214	214	3
Nátrium	mg/L	NA	11.4	12.0	12.7	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.3	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.5	7.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.08	0.10	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	3

Dunakiliti 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.40	6.80	7.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	19.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.42	0.46	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	104.0	111.0	115.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	59.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.3	11.9	12.4	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.50	3.50	3
pH	-	NA	7.71	7.78	7.84	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	393	398	401	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.9	11.4	12.6	4
Szulfát	mg/L	20	25	25	25	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	207	214	214	3
Nátrium	mg/L	NA	11.4	12.0	12.7	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.3	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.5	7.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.08	0.10	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	3

Rajka 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.40	6.80	7.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	19.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.46	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	104.0	111.0	115.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	59.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.3	11.9	12.4	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.50	3.50	3
pH	-	NA	7.71	7.80	7.84	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	393	398	418	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.9	11.4	14.5	4
Szulfát	mg/L	20	25	25	25	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
HCO3-	mg/l	NA	207	214	214	3
Nátrium	mg/L	NA	11.4	12.0	12.7	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.3	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.5	7.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.08	0.10	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	3

Feketeerdő 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	8	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	15	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.40	6.80	7.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	19.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.41	0.46	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	104.0	111.0	115.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	59.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.3	11.9	12.4	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.50	3.50	3
pH	-	NA	7.71	7.80	7.84	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	393	398	402	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.9	11.4	15.5	4
Szulfát	mg/L	20	25	25	25	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.18	0.18	0.18	1
HCO3-	mg/l	NA	207	214	214	3
Nátrium	mg/L	NA	11.4	12.0	12.7	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.3	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.5	7.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.08	0.10	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	3

Levél 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.60	5.20	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.89	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	11.5	14.9	28
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.19	0.22	2
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Újrónafő 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	35	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.70	5.20	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.92	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	8.9	11.5	14.7	28
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.28	0.35	2
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hegyeshalom 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.70	5.20	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.92	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	429	436	442	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.6	11.5	14.4	28
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.16	0.22	2
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1

Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Várbalog 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.70	5.20	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.46	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.89	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.1	11.5	14.9	27
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.17	0.17	1
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Mosonudvar 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.80	5.20	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	19.0	26
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.50	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	125.0	131.5	142.0	10
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	69.0	74.0	10
Mg2+	mg/L	1.5	13.8	14.8	16.7	10
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.00	4.00	8
pH	-	NA	7.64	7.76	7.89	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	432	436	442	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.7	11.5	14.6	28
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	10
Zavarosság	NTU	0.10	0.27	0.32	0.37	2
HCO3-	mg/l	NA	244	244	244	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	8.6	9.3	10.7	9
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.2	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	9
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	AMH	6.5	9
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	9
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.12	9
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	9
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	9
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	8
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hédervár 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	449	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.0	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Darnózseli 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	454	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	10.6	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.8	3.0	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4

Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Károlyháza 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	456	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	13.3	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.21	0.21	0.21	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Lipót 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	4
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.0	21.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.38	0.44	0.48	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	149.5	159.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	75.0	79.0	85.0	4
Mg2+	mg/L	1.5	15.7	16.8	17.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.10	4.20	4.50	4
pH	-	NA	7.52	7.72	7.78	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	431	455	496	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.0	10.1	11.7	5
Szulfát	mg/L	20	36	38	39	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	250	256	275	4
Nátrium	mg/L	NA	4.6	4.8	5.0	4
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	4
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	4
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	4.0	5.0	4
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	4
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	4
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	4
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	0.02	4
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	4

Bezenye 2025 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.40	6.80	7.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	19.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.30	0.39	0.46	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	104.0	111.0	115.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	59.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.3	11.9	12.4	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.50	3.50	3
pH	-	NA	7.68	7.77	7.84	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	391	394	401	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.9	11.4	13.8	4
Szulfát	mg/L	20	25	25	25	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	207	214	214	3
Nátrium	mg/L	NA	11.4	12.0	12.7	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.3	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.5	7.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.08	0.10	3
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpipifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kationaktív detergens	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Nem ionos detergens	mg/L	0.30	AMH	AMH	AMH	3