Mosonmagyaróvár 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	34
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	40
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	34
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	11
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	29
Nitrát	mg/L	1.00	3.60	4.40	4.90	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	29
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	29
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.62	7.77	7.87	31
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	441	39
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	23.4	39
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.12	0.26	0.36	5
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	2.2	2.2	2.2	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	3.7	3.7	3.7	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	9
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Hanságliget 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	50	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.62	7
Mangán	mg/L	0.03	0.12	0.14	0.30	7
Klorid	mg/L	2.0	4.0	5.5	6.0	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	171.0	171.0	171.0	1
Ca2+	mg/L	1.5	80.0	80.0	80.0	1
Mg2+	mg/L	1.5	25.5	25.5	25.5	1
pH	-	NA	7.71	7.76	7.88	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	496	498	504	8
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.3	16.4	19.4	8
Szulfát	mg/L	20	54	54	54	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.85	0.85	0.85	1
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	6.1	6.1	6.1	1
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.4	1.4	1
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	5.0	5.0	5.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.08	0.08	0.08	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.09	0.09	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1

Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	40	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.84	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	457	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	16.7	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.44	0.44	0.44	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Ásványráró 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.82	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	457	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	19.8	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.42	0.42	0.42	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Dunaremete 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	300	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	20	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	80	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	100	200	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.83	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	457	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	15.9	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.43	0.43	0.43	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Kimle 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.71	7.82	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	459	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	26.3	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.25	0.25	0.25	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Kisbodak 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.72	7.83	7.90	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	458	493	12
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.8	21.3	12
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.46	0.46	0.46	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	5
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Máriakálnok 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.82	7.88	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	458	493	12
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.8	19.7	12
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.42	0.42	0.42	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	5
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Püski 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	2	3	2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.72	7.83	7.88	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	458	493	12
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.8	20.2	12
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.46	0.46	0.46	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	5
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Jánossomorja 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.86	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	440	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	22.5	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.35	0.35	0.35	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Mosonszolnok 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.86	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	440	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	18.8	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.29	0.29	0.29	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Dunasziget 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	167	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.00	6.30	6.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	117.0	122.5	126.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	61.0	63.5	64.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	11.9	14.7	17.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.60	3.60	3
pH	-	NA	7.78	7.83	7.96	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	385	392	398	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	14.5	17.6	7
Szulfát	mg/L	20	22	24	25	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.27	0.27	0.27	1
HCO3-	mg/l	NA	207	220	220	3
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.1	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	12.2	12.4	13.6	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.0	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	5.0	8.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	0.05	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.11	0.13	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	3

Dunakiliti 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	8
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	167	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.00	6.30	6.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	117.0	122.5	126.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	61.0	63.5	64.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	11.9	14.7	17.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.60	3.60	3
pH	-	NA	7.78	7.85	7.96	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	385	392	398	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.9	15.4	7
Szulfát	mg/L	20	22	24	25	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.33	0.33	0.33	1
HCO3-	mg/l	NA	207	220	220	3
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.1	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	12.2	12.4	13.6	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.0	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	5.0	8.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	0.05	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.11	0.13	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	3

Rajka 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	167	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.00	6.30	6.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	117.0	122.5	126.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	61.0	63.5	64.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	11.9	14.7	17.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.60	3.60	3
pH	-	NA	7.78	7.86	7.96	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	385	388	398	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	14.5	19.4	7
Szulfát	mg/L	20	22	24	25	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.44	0.44	0.44	1
HCO3-	mg/l	NA	207	220	220	3
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.1	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	12.2	12.4	13.6	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.0	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	5.0	8.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	0.05	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.11	0.13	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	3

Feketeerdő 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	167	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.00	6.30	6.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	117.0	122.5	126.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	61.0	63.5	64.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	11.9	14.7	17.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.60	3.60	3
pH	-	NA	7.78	7.81	7.96	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	385	392	398	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	14.5	22.3	7
Szulfát	mg/L	20	22	24	25	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.35	0.35	0.35	1
HCO3-	mg/l	NA	207	220	220	3
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.1	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	12.2	12.4	13.6	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.0	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	5.0	8.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	0.05	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.11	0.13	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	3

Levél 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.86	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	443	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	19.9	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Újrónafő 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.92	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	440	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	19.1	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.39	0.39	0.39	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Hegyeshalom 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.50	4.90	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.86	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	440	35
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	19.7	35
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.41	0.41	0.41	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	9
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Várbalog 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.88	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	441	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	23.0	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.28	0.28	0.28	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Mosonudvar 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	6	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	104	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.20	4.45	4.90	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	17.0	18.0	19.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	116.0	127.0	139.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	60.0	66.0	73.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	12.9	14.4	15.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	3.90	4.00	4.10	8
pH	-	NA	7.69	7.78	7.86	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	435	440	34
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.9	12.6	23.1	34
Szulfát	mg/L	20	29	30	32	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.38	0.38	0.38	1
HCO3-	mg/l	NA	238	244	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.4	8.5	9.3	9
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.5	1.8	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	7.5	7.5	7.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.06	0.06	0.06	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.10	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	8
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	9
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	8
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	9
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	8
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	9
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	8
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	8
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	8
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Karbonát	mg/l	9.0	AMH	AMH	AMH	8

Hédervár 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.84	7.88	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	459	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	15.3	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.45	0.45	0.45	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Darnózseli 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.19	4
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.78	7.84	7.91	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	457	493	11
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.7	16.9	11
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.46	0.46	0.46	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	4
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2

Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Károlyháza 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.73	7.83	7.88	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	458	493	12
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.8	21.4	12
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.29	0.29	0.29	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	5
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Lipót 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.38	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	141.0	157.0	174.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	72.0	78.5	86.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.6	26.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.30	4.70	4
pH	-	NA	7.76	7.83	7.88	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	426	458	493	12
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.5	11.8	22.9	12
Szulfát	mg/L	20	34	36	42	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.35	0.35	0.35	1
HCO3-	mg/l	NA	244	262	287	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	4.8	5.0	5.1	2
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	0.9	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	3.5	3.8	4.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.07	0.07	0.08	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	2

gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
Epiklórhidrin	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Triklór-etilén	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	6
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	5
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	5
Vinil-klorid	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	6
1,1-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz 1,2-diklór-Etilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Diklór-metán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-triklór-trifluor-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1-diklór-Etán	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etanol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Szén-tetraklorid	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,2-Diklór-propán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2,3-Diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
2-klór-etil-vinil-Éter	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
cisz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
transz-1,3-diklór-propilén	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2-Triklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4

1,2-Dibróm-etán	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
1,1,2,2-tetraklór-etán	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbutadién	µg/l	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	6
Toluol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Etil-benzol	µg/l	1	AMH	AMH	AMH	4
Xilolok	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	4
Egyéb alkilbenzolok összesen	µg/l	15.0	AMH	AMH	AMH	4
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Biszfenol-A	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	2

Bezenye 2026 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	167	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.00	6.30	6.30	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	117.0	122.5	126.0	6
Ca2+	mg/L	1.5	61.0	63.5	64.0	6
Mg2+	mg/L	1.5	11.9	14.7	17.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.40	3.60	3.60	3
pH	-	NA	7.78	7.81	7.96	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	385	388	398	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	14.5	18.2	7
Szulfát	mg/L	20	22	24	25	6
Zavarosság	NTU	0.10	0.48	0.48	0.48	1
HCO3-	mg/l	NA	207	220	220	3
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.1	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	12.2	12.4	13.6	3
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.0	2.0	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	5.0	8.0	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	0.05	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.11	0.13	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3
Urán	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	3